Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 32150

Titulaire
Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
Schweiz

Fabricant
mfh systems GmbH
49191 Belm
Germany

Groupe	121 - Plaques
Produit	METALPLAST COMPACT-FLOOR 12
Description	Plaques de fibrociment, PS=1030-1330kg/m3, E≥6mm
Utilisation	RF1
Documentation	WFRGent NV, Gent: Rapport d'essai '12047b' (14.07.2006), Rapport d'essai '12910A' (09.11.2007), Rapport de classification '12910B' (09.11.2007); Hersteller: Déclaration des performances 'CF FLOOR PRO 12' (27.05.2021)
Conditions d'essai	EN 13823; EN ISO 1716
Appréciation	Classification A2-s1,d0

Durée de validité	31.12.2027
Date d'édition	21.12.2022
Remplace l'attestation du	29.06.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler