DVGW Prüflaboratorium Energie

DVGW DBI GTI Gastechnologisches Institut

PRÜFZEICHENBESCHEINIGUNG

zur Wasserstofftauglichkeit

100 Vol.-% in Erdgas

Das DVGW-Prüflaboratorium Energie der DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg bestätigt die erfolgreiche Prüfung von

Wellrohr-Installationssystem aus flexiblen Edelstahl-Wellrohr
System BOAGAZ®
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

in Anlehnung an die Prüfgrundlage
DBI-GTI 114:2022-06

Prüfungen zu „H2ready" für nichtrostende biegbare Wellohr-bausätze in Gebäuden
für Gas mit einem Arbeitsdruck bis 0,5 bar

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem nachfolgenden Prüfbericht dokumentiert.

B 23/04/4069 | 28.04.2023

Aufgrund dieser Prüfzeichenbescheinigung ist der Antragsteller

BOAGAZ Management GmbH
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15, A-3100 St. Pölten

berechtigt, das Gewährleistungszeichen H2ready für die oben genannten Produkte in Übereinstimmung mit der Satzung anzuwenden. Die Prüfzeichenbescheinigung ist gültig bis zum 28.04.2026.

H2ready® GEPRÜFT / TESTED

i.A.

Dipl.-Ing. Ronald Aßmann
Leiter Prüflaboratorium

Freiberg, den 09.05.2023

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg | DVGW-Prüflaboratorium Energie
Halsbrücker Straße 34 | D-09599 Freiberg, Germany | pruefstelle@dbi-gruppe.de

Diese Bescheinigung bestätigt die Einhaltung von technischen Anforderungen in den genannten Prüfgrundlagen durch die genannten Produkte. Diese beziehen sich ausschließlich auf Funktion/Dichtheit und nicht auf Materialen soweit in den Prüfgrundlagen nicht separat ausgewiesen. Sie bestätigt keine Normkonformität der geprüften Produkte. Die Gewährleistungsmarke H2ready gilt nur in Verbindung mit dem/n oben genannten Prüfbericht/en. Sind Auflagen in den Prüfberichten, die der Gewährleistungsmarke zugeordnet sind, angegeben, so beginnt das Recht zur Benutzung der Gewährleistungsmarke erst nach deren Umsetzung.