Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 32775

Titulaire
ISO-Trade Schweiz AG
Alte Winterthurerstrasse 80.1
8309 Nürensdorf
Schweiz

Fabricant
Rohhe Sp. z o. o
05-555 Tarczyn
Poland

Groupe 142 - Isolations de tuyaux

Produit R- HEAT N

Description Isolation de tuyaux à base de laines minérales (MW), PS=150kg/m3

Utilisation RF1

Documentation FIRE-LAB, Warszawa: Rapport d'essai 'KAL-2/11/2022' (19.01.2023), Rapport d'essai 'PR-2/12/2022' (20.01.2023), Rapport de classification 'RK-RAP1/07/2023' (26.07.2023); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-htn-2022 (EN)' (23.06.2023)

Conditions d'essai

Appréciation Classification A1L

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 02.11.2023
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler