VKF Technische Auskunft Nr. 32776

Inhaber /-in
ISO-Trade Schweiz AG
Alte Winterthurerstrasse 80.1
8309 Nürensdorf
Schweiz

Hersteller /-in
Rohhe Sp. z o. o
05-555 Tarczyn
Poland

Gruppe	142 - Rohrdämmungen
Produkt	R.HEAT A
Beschreibung	Rohrdämmung aus Mineralwolle (MW), einseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie, (MA=37g/m2), RD=67-80kg/m3, D=12-120mm
Anwendung	RF1
Unterlagen	FIRE-LAB, Warszawa: Prüfbericht 'PR-2/12/2022' (20.01.2023), Prüfbericht 'KAL-2/11/2022' (19.01.2023), Prüfbericht 'KAL-1/02/2023' (03.03.2023), Prüfbericht 'KAL-2/02/2023' (03.03.2023), Prüfbericht 'SBI-6/09/2021' (13.10.2021), Prüfbericht 'SBI-11/09/2021' (04.10.2021), Prüfbericht 'SBI-12/09/2021' (04.10.2021), Klassifizierungsbericht 'RK-RAP1/08/2023' (11.08.2023); PCBC SA, Warszawa: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1434-CPR-0315' (28.02.2022); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP-hta-2022 (EN)' (18.07.2022)
Prüfbestimmungen	EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716
Beurteilung	Klassifizierung A2L-s1,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2028
Ausstellungsdatum	02.11.2023
Ersetzt Dokument vom	-

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler