Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 32776

Titulaire
ISO-Trade Schweiz AG
Alte Winterthurerstrasse 80.1
8309 Nürensdorf
Schweiz

Fabricant
Rohhe Sp. z o. o
05-555 Tarczyn
Poland

Groupe	142 - Isolations de tuyaux
Produit	R.HEAT A
Description	Isolation de tuyaux à base de laines minérales (MW), revêtues d'un côté avec une feuille d'alu composite (MA=37g/m2), PS=67-80kg/m3, E=12-120mm
Utilisation	RF1
Documentation	FIRE-LAB, Warszawa: Rapport d'essai 'PR-2/12/2022' (20.01.2023), Rapport d'essai 'KAL-2/11/2022' (19.01.2023), Rapport d'essai 'KAL-1/02/2023' (03.03.2023), Rapport d'essai 'KAL-2/02/2023' (03.03.2023), Rapport d'essai 'SBI-6/09/2021' (13.10.2021), Rapport d'essai 'SBI-11/09/2021' (04.10.2021), Rapport d'essai 'SBI-12/09/2021' (04.10.2021), Rapport de classification 'RK-RAP1/08/2023' (11.08.2023); PCBC SA, Warszawa: Certificat de constance des performances '1434-CPR-0315' (28.02.2022); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-hta-2022 (EN)' (18.07.2022)
Conditions d'essai	EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716
Appréciation	Classification A2L-s1,d0
Durée de validité	31.12.2028
Date d'édition	02.11.2023
Remplace l'attestation du	-

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler