# VKF Technische Auskunft Nr. 32622

**Inhaber /-in**
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

**Hersteller /-in**
-

| | |
|---|---|
| **Gruppe** | 122 - Wärmedämmplatten und -matten |
| **Produkt** | ARMAFLEX SE |
| **Beschreibung** | Wärmedämmplatten aus flexiblem Elastomerschaum (FEF), RD=50-70kg/m3, D=3-32mm |
| **Anwendung** | RF2 |
| **Unterlagen** | Efectis Nederland, Bleiswijk: Prüfbericht '2022-Efectis-R001381' (12.2022), Prüfbericht '2022-Efectis-R001382' (12.2022), Klassifizierungsbericht '2022-Efectis-R001383' (12.2022); GSH, Celle: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0919-CPR-0543-FEF-12-2-R16.e' (15.09.2022); Hersteller: Leistungserklärung '0543-CPR-2022-111' (21.03.2023) |
| **Prüfbestimmungen** | EN 13823; EN ISO 11925-2 |
| **Beurteilung** | Klassifizierung C-s2,d0 |
| **Gültigkeitsdauer** | 31.12.2028 |
| **Ausstellungsdatum** | 29.06.2023 |
| **Ersetzt Dokument vom** | - |

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler