Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 32622

Titulaire
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Fabricant
-

Groupe	122 - Plaques et nattes d'isolation thermique
Produit	ARMAFLEX SE
Description	Plaques d'isolation thermique en mousse élastomère flexible (FEF), PS=50-70kg/m3, E=3-32mm
Utilisation	RF2
Documentation	Efectis Nederland, Bleiswijk: Rapport d'essai '2022-Efectis-R001381' (12.2022), Rapport d'essai '2022-Efectis-R001382' (12.2022), Rapport de classification '2022-Efectis-R001383' (12.2022); GSH, Celle: Certificat de constance des performances '0919-CPR-0543-FEF-12-2-R16.e' (15.09.2022); Hersteller: Déclaration des performances '0543-CPR-2022-111' (21.03.2023)
Conditions d'essai	EN 13823; EN ISO 11925-2
Appréciation	Classification C-s2,d0
Durée de validité	31.12.2028
Date d'édition	29.06.2023
Remplace l'attestation du	-

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler