VKF Technische Auskunft Nr. 32620

Inhaber /-in
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Hersteller /-in
-

Gruppe	142 - Rohrdämmungen
Produkt	ARMAFLEX SE
Beschreibung	Rohrdämmung aus flexiblem Elastomerschaum (FEF), RD=53.12-71.88kg/m3, D=6-32mm
Anwendung	RF2
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '231001767-1' (04.01.2023), Prüfbericht '231001767-2' (04.01.2023); CSTB, Marne: Prüfbericht 'DSSF-22-15222' (22.02.2023), Klassifizierungsbericht 'RA23-0030' (22.02.2023); MPA NRW, Erwitte: Klassifizierungsbericht '231001767-3' (04.01.2023); GSH, Celle: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0919-CPR-0543-FEF-12-2-R16.e' (15.09.2022); Hersteller: Leistungserklärung '0543-CPR-2022-111' (21.03.2023)
Prüfbestimmungen	EN 13823; EN ISO 11925-2
Beurteilung	Klassifizierung CL-s2,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2028
Ausstellungsdatum	29.06.2023
Ersetzt Dokument vom	-

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler