Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 32620

Titulaire
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Fabricant
-

Groupe	142 - Isolations de tuyaux
Produit	ARMAFLEX SE
Description	Isolation de tuyaux en mousse élastomère flexible (FEF), PS=53.12-71.88kg/m3, E=6-32mm
Utilisation	RF2
Documentation	MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '231001767-1' (04.01.2023), Rapport d'essai '231001767-2' (04.01.2023); CSTB, Marne: Rapport d'essai 'DSSF-22-15222' (22.02.2023), Rapport de classification 'RA23-0030' (22.02.2023); MPA NRW, Erwitte: Rapport de classification '231001767-3' (04.01.2023); GSH, Celle: Certificat de constance des performances '0919-CPR-0543-FEF-12-2-R16.e' (15.09.2022); Hersteller: Déclaration des performances '0543-CPR-2022-111' (21.03.2023)
Conditions d'essai	EN 13823; EN ISO 11925-2
Appréciation	Classification CL-s2,d0
Durée de validité	31.12.2028
Date d'édition	29.06.2023
Remplace l'attestation du	-

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler