Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 31760

Titulaire
ISO-Trade Schweiz AG
Alte Winterthurerstrasse 80.1
8309 Nürensdorf
Schweiz

Fabricant
-

Groupe	122 - Plaques et nattes d'isolation thermique
Produit	R. FLOW A
Description	Natte à lamelles à base de laines minérales, revêtue d'un côté une feuille d'alu composite (E=0.018mm, MA=141g/m2), PS≤35kg/m3, E=20-100mm
Utilisation	RF1
Documentation	IMBiGS, Warszawa: RE '225/16/OWU/M-2-O_CS2' (17.01.2017), RE '225/16/OWU/M-2/O_N' (17.01.017), RE '225/16/OWU/M-2/O/SBI' (17.01.2017), RC '1/17' (17.01.2017), Certificat de constance des performances '1454-CPR-1052' (30.01.2018); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-fwa-2018_E' (30.01.2018)
Conditions d'essai	EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716
Appréciation	Classification A1

Durée de validité	31.12.2026
Date d'édition	02.03.2022
Remplace l'attestation du	08.09.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo