DOMO-ZS (Zivilschutz)

Ausführung für Zivilschutzbauten

DRÜCKENDES WASSER

- Für Zivilschutzbauten (Zulassung BZS T 14-005)
- Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weisse Wanne)



Die Pressringdichtung DOMO-ZS ist zugelassen für Zivilschutzbauten, Zulassung BZS T 14-005. Systembauteil, ohne Schnitte oder Teilungen, mit wasserdicht verschweissten Bolzen. Komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A.

- dicht gegen drückendes Wasser
- gasdicht
- 40 mm breiter Dichtungswerkstoff aus EPDM-Vollgummi
- alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.

DOMO-ZS (Zivilschutz)

Futterrohr- / Kernbohrung-ID [DN in mm]	Rohr- / Kabel-AD d [mm]	Artikelnummer
80 (79 – 83)	14 – 16	RC 308016
	17 – 19	RC 308019
	20 – 22	RC 308022
	25 – 28	RC 308028
	32 – 35	RC 308035
100 (99 – 103)	40 – 43	RC 310043
	48 – 51	RC 310051
125 (124 – 128)	60 – 63	RC 312063
	72 – 75	RC 312075
150 (149 – 153)	88 – 91	RC315091
	92 – 95	RC 315095
200 (199 – 204)	108 – 112	RC 320112
	123 – 126	RC 320126
250 (247 – 253)	160 – 163	RC 325163
300 (297 – 304)	200 – 204	RC 330204



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
LABOR SPIEZ

Spiez, 12.06.2015

Zulassung

Zulassungszeichen: **BZS T 14-005**
(Funktionsprüfung: luft- und drucktechnisch inkl. Materialprüfung)

Prüfpflichtige Komponente: **Kabel- und Rohrdurchführung DOMO/ZS**

Zulassungsinhaber: **Rematec AG, 6330 Cham**

Geltungsdauer bis: **30.06.2025**

Gemäss den Ergebnissen der praktischen Prüfungen und der Beurteilung der technischen Unterlagen erfüllt die obgenannte prüfpflichtige Komponente die Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz für den Schutzgrad Basisschutz, als auch für die Schocksicherheit und Druckstossfestigkeit für den Schutzgrad 3 bar. Sie wird zur Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten zugelassen.

Diese Zulassung ist nur gültig mit der beidseitigen Unterzeichnung durch den Zulassungsinhaber und die Zulassungsstelle BABS.

Zulassungsstelle BABS
Daniel Jordi
Chef ABC-Schutz
Spiez, 30.6.2015

Zulassungsinhaber
Rematec AG
6330 Cham
Daniele Capossele
Cham, 23. Juni 2015

REMATEC AG/SA
Riedstrasse 11
CH-6330 Cham

Ident-Nr./Vers. 100135791E2/01
MS ID/Vers. 35610/01

Aktenzeichen 642-10-02

Weitere Zuordnungen und Grössen sind lieferbar!
Gerne beraten wir Sie: Fon 043/811 31 31

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.