DOMO-ZS (Protezione Civile)

esecuzione protezione civile

ACQUA SOTTO PRESSIONE

- Per la protezione civile (autorizzazione BZS T 14-005)
- Per la posa nel tubo fodera o nel carotaggio (vasca bianca)



La guarnizione di tenuta DOMO-ZS è omologata per la protezione civile, autorizzazione BZS T 14-005. Componenti di sistema, senza tagli né divisioni, con perni saldati ermetici all'acqua. La guarnizione è completamente prodotta in acciaio inossidabile V2A.

- ermetica contro l'acqua sotto pressione
- stagno al gas
- anelli in caucciù EPDM solido di 40 mm di larghezza
- tutte le parti sono in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A/Inox 304)

Sotto riserva modifiche tecniche. Illustrazioni parzialmente con accessori.

DOMO-ZS (Protezione Civile)

DI tubo fodera / carotaggio [DN in mm]	Ø del tubo / cavo d [mm]	Numero articolo
80 (79 – 83)	14 – 16	RC 308016
	17 – 19	RC 308019
	20 – 22	RC 308022
	25 – 28	RC 308028
	32 – 35	RC 308035
100 (99 – 103)	40 – 43	RC 310043
	48 – 51	RC 310051
125 (124 – 128)	60 – 63	RC 312063
	72 – 75	RC 312075
150 (149 – 153)	88 – 91	RC315091
	92 – 95	RC 315095
200 (199 – 204)	108 – 112	RC 320112
	123 – 126	RC 320126
250 (247 – 253)	160 – 163	RC 325163
300 (297 – 304)	200 – 204	RC 330204



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
LABOR SPIEZ

Spiez, 12.06.2015

Zulassung

Zulassungszeichen: **BZS T 14-005**
(Funktionsprüfung: luft- und drucktechnisch inkl. Materialprüfung)

Prüfpflichtige Komponente: **Kabel- und Rohrdurchführung DOMO/ZS**

Zulassungsinhaber: **Rematec AG, 6330 Cham**

Geltungsdauer bis: **30.06.2025**

Gemäss den Ergebnissen der praktischen Prüfungen und der Beurteilung der technischen Unterlagen erfüllt die obgenannte prüfpflichtige Komponente die Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz für den Schutzgrad Basisschutz, als auch für die Schocksicherheit und Durckstossfestigkeit für den Schutzgrad 3 bar. Sie wird zur Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten zugelassen.

Diese Zulassung ist nur gültig mit der beidseitigen Unterzeichnung durch den Zulassungsinhaber und die Zulassungsstelle BABS.

Zulassungsstelle BABS
Daniel Jordi
Chef ABC-Schutz
Spiez, 30.6.2015

Zulassungsinhaber
REMATEC AG/SA
Feldstrasse 11
CH-6330 Cham
Rematec AG
6330 Cham
Daniele Capossele
Cham, 23. Juni 2015

Ident-Nr./Vers. 100135791E2/01
MS ID/Vers. 35610/01

Aktenzeichen 642-10-02

2/2

Altre dimensioni e esecuzioni sono fornibili su richiesta!
La consigliamo volentieri: Tel. 043/811 31 31

Sotto riserva modifiche tecniche. Illustrazioni parzialmente con accessori.