Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 26537

Titulaire
Sager AG
Dornhügelstrasse 10
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Fabricant
Sager AG
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Groupe	122 - Plaques et nattes d'isolation thermique
Produit	SAGLAN T-SA25 / T-SA30 /T-SA40 / T-SI25 DUCTWRAP / T-SI30 / T-SI-K30 / T-SA-K30
Description	Plaque en laine de verre avec/sans revêtement, PS≤100kg/m3
Utilisation	RF1
Documentation	MPA, Stuttgart: Rapport de classification '9027272020_81' (07.10.2020), Rapport de classification '9027272020-82' (07.10.2020), Rapport de classification '9027272020-84' (07.10.2020), Rapport de classification '9027272020-85' (07.10.2020); Hoch, Fladungen: Rapport de classification 'KB-Hoch-180373-2' (06.08.2018); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-016.0-01' (15.12.2020); Hersteller: Déclaration des performances 'sat-0002-p2-a1-halka130820' (30.06.2013), Déclaration des performances 'sat-0001-r2-a1-h130630' (30.06.2013), Déclaration des performances 'sat-0008-p3-hnka-a1-200730' (30.07.2020)
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823
Appréciation	Classification A1

Durée de validité	31.12.2026
Date d'édition	15.12.2021
Remplace l'attestation du	10.02.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler