Panasonic heiz-undkühlsysteme

Bestätigung zur Tonhaltigkeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schalleistungsmessung für die nachfolgenden Wärmepumpentypen wurde nach

EN ISO 1996-2 mit den Test Methods ISO/TS 20065:2022 von dem SZU Test Institute durchgeführt.

- WH-WXG20ME8
- WH-WXG25ME8
- WH-WXG30ME8

Der Testbericht bestätigt, dass die Ergebnisse für alle drei Modelle gelten.

Wir bestätigen, dass die Einstufung der Tonhaltigkeit bei einem Abstand von 6 Metern und A7W55 bei 1.0 dB liegt.

Mit freundlichen Grüßen

Product Manager
Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe
Email: sebastian.zysk@eu.panasonic.com
Mobile: +4915167271931