VKF Anerkennung Nr. 19641

Inhaber /-in
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar
Germany

Hersteller /-in
Bosch Termotechnika s.r.o.
79401 Krnov
Czech Republic

Gruppe	351 - Heizkessel für flüssige Brennstoffe
Produkt	BUDERUS LOGANO PLUS SB 325 / BOSCH UNI CONDENS 8000 F
Beschreibung	Kondensations-Heizkessel für Öl- oder Gas- Gebläsebrenner. Mod.: BUDERUS LOGANO PLUS SB 325 -50, -70, -90, -115 Mod.: BOSCH UNI CONDENS 8000 F -50, -70, -90, -115 Leistung: 50 kW - 115 kW
Anwendung	Brennstoff: Heizöl, Gas Anforderungen an die Aufstellung siehe Folgeseiten.
Unterlagen	DBI Gas, Freiberg: PB 'B 08/05/1049' (30.05.2008); gwi Essen: PB '133155 (divers)' (16.04.2013), PB '17461' (26.09.2016), PB '17561' (30.08.2017), PB '133155a Z7' (24.06.2020); DVGW Cert GmbH: EG-Baumusterprüfbescheinigung 'CE-0085AT0074' (09.07.2020)
Prüfbestimmungen	EN 15034, EN 267, EN 303-1, EN 303-2, EN 304
Beurteilung	Emissionsgrenzwerte EN 303 EN-Klasse 3 Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer	31.12.2029
Ausstellungsdatum	31.10.2024
Ersetzt Dokument vom	15.12.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLUNGSRAUM

RÄUME FÜR FEUERUNGSAGGREGATE IN EINFAMILIENHÄUSERN, INNERHALB VON WOHNUNGEN UND „GEBÄUDEN MIT GERINGEN ABMESSUNGEN“

Bei Feuerungsaggregaten für flüssige und gasförmige Brennstoffe können Bauart und Ausbau des Raumes beliebig sein.

RÄUME FÜR FEUERUNGSAGGREGATE IN GEBÄUDEN MIT MEHREREN BRANDABSCHNITTEN

Feuerungsaggregate sind in separaten Heizräumen aufzustellen. Bei Nennwärmeleistung bis 70 kW sind Heizräume mit dem gleichen Feuerwiderstand wie die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens aber mit Feuerwiderstand EI 30, bei Nennwärmeleistung über 70 kW mindestens mit Feuerwiderstand EI 60 auszuführen. Türen sind mit Feuerwiderstand EI 30 auszuführen und bei Nennwärmeleistung über 70 kW in Fluchtrichtung öffnend anzuschlagen.

Mit einem direkten Zugang vom Freien sind zu versehen:

- Heizräume im Erdgeschoss oder tiefer für wärmetechnische Anlagen von mehr als 1‘200 kW Nennwärmeleistung;
- Heizräume im zweiten Untergeschoss oder tiefer für wärmetechnische Anlagen von mehr als 600 kW Nennwärmeleistung.

Wenn von der Art der Feuerungsaggregate her nichts dagegenspricht und das Brandrisiko gering ist, dürfen die Heizräume bei Nennwärmeleistung bis 70 kW auch anderen Zwecken dienen.

ANSCHLUSS AN ABGASANLAGE

Der Heizkessel muss an eine von der VKF zugelassene Abgasanlage angeschlossen werden. Die Abgasanlage muss folgende minimale Klassifizierungen aufweisen:

Temperaturklasse	T080	= Nennbetriebstemperatur 80°C
Russbrandbeständigkeitsklasse	O	= Abgasanlage ohne Russbrandbeständigkeit
Druckklasse	P1	= Prüfdruck 200 Pa für Überdruck-Abgasanlagen
Kondensatbeständigkeitsklasse	W	= für Abgasanlagen im Nassbetrieb
Korrosionswiderstandsklasse	2	= Brennstoff Heizöl mit Schwefelgehalt bis zu 0.2%

Bei Abgasanlagen aus brennbaren abgasführenden Bauteilen muss im Abgasweg des Feuerungsaggregates oder im Eintrittsbereich der Abgasanlage ein Sicherheitstemperaturbegrenzer eingebaut werden. Beim Überschreiten der zulässigen Abgastemperatur muss gewährleistet sein, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer das Feuerungsaggregat abschaltet und verriegelt.

KENNZEICHNUNG

Auf anerkannten, wärmetechnischen Anlagen oder Teilen davon, ist leicht erkennbar ein dauerhafter Hinweis anzubringen (z. B. Prüfzeichen, Nummer der VKF-Anerkennung).