SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach

Zertifikat Nr. 25-005-4 SVGW/VKF

Zertifikatsinhaber:	Baxi S.p.A., IT-36061 Bassano del Grappa (VI)
Hersteller:	BDR Thermea France SAS, FR-67580 Mertzwiller
Vertreter / Vertreiber:	Meier Tobler AG, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **25-005-4** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik:	Heizapparate für Zentralheizungen, Kondensierende Wand-Geräte
Bezeichnung:	Wand-Brennwertheizkessel OERTLI GMT
Typen:	GMT 3015 GMT 3025 GMT 3035
Zertifizierungsgrundlage:	ZG102 (03/24), EN 15502-1 (2021)+A1 (2023), EN 15502-2-1 (2022)+A1 (2023) DVGW CERT ZP 3100-20 (2025)
Kategorie:	II2H3B/P
Installationsart:	B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3, C(15)3
Gültigkeit:	**30.04.2030**
Bestimmungen:	- Das Zertifikat gilt aufgrund der Vereinbarung SVGW/VKF vom 1.2.1999 gleichzeitig als **Anerkennungsausweis für den Brandschutz**. - Die Geräte können mit einem Brennstoffgemisch von 80% Erdgas und max. 20% Wasserstoff gemäss DVGW CERT ZP 3100-20 betrieben werden. - Weitere Bestimmungen siehe unter Auflagen im SVGW-Bericht, Nr. 25-005-4 (06/25).

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 11.06.2025