4.3 Kondensierende Stand-Geräte 4.3 Appareils au sol à condensation

Vertreter / Vertreiber	Hersteller	Zertifikat - Nr.	Code	Gültig bis: 2028
Meier Tobler AG	BDR Thermea France	07-068-4	EnEV	Gas- Arten: H, P
CH-8902 Urdorf	FR-67580 Mertzwiller			Kategorie: II2H3P

BUWAL-Nr:	Betriebsart:	modulierend	Abgastemp.-Begrenzung:	Bauteil am	Installations-Art:	B, C
Erfüllt EnEV Stand 01/23	Vorlauftemp.:	gleitend ≤ 40°	Absperrarmaturen:	B + C; B + B	Koaxialanschluss:	möglich
			Kondensatabführung:	apparateintern	Druckklasse:	P

Typenreihe	Sicherheitsabstände [cm]				Feuerungs-wärmeleistung FWL bezogen auf Hi		Emissionen (3% O_2) bei FWLmax, 80/60°C		Druck am Abgasaustritt	T Abgas	Feuerungst. Wirkungsgrad	nach LRV Stand 3.6.2003 (mit BUWAL-Nr.)			
C 230-... Eco Oertli GSC 240	SA/S	SA/R	SA/F	SA/D								Abgasverl.		qA max.	qB 70°	g-Wert
	0	0	0	0								min.	max.	zulässig		
Typen	CE-Ident-Nr.	Erkennungscode REME			min.	max.	CO	NOx		max.						
					[kW]	[kW]	[mg/kWh]		[Pa]	[°C]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[-]
C 230-85 Eco	0085BS0132	918883700089			17.0	89.0	50	51	130	66	97.9		2.1			
C 230-130 Eco	0085BS0132	918883700089			23.0	123.0	51	64	130	64	98.0		2.0			
C 230-170 Eco	0085BS0132	918883700089			31.0	170.0	54	60	130	72	97.6		2.4			
C 230-210 Eco	0085BS0132	918883700089			41.0	205.0	61	74	130	64	97.9		2.1			
GSC 240-85	0063DO3332	679880300089			19.0	89.0	50	51	130	66	97.9		2.1			
GSC 240-130	0063DO3332	679880300123			23.0	123.0	51	64	130	64	98.0		2.0			
GSC 240-170	0063DO3332	679880300170			31.0	170.0	54	60	130	72	97.6		2.4			
GSC 240-210	0063DO3332	679880300205			41.0	205.0	61	74	130	64	97.9		2.1			

Mindestanforderung an die Abgasanlage nach EN 1443: T080 - P1 - W - 1 - O (Temp.kl.- Druckkl. - Kond.beständig.kl.- Korros.widerst.kl. - Russbrandbeständig.kl.)