SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach

Zertifikat Nr. 20-018-4 SVGW/VKF

Zertifikatsinhaber:	Meier Tobler AG, CH-7000 Chur
Hersteller:	Remeha B.V., NL-7300 AA Apeldoorn
Vertreter / Vertreiber:	Meier Tobler AG, CH-7000 Chur

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **20-018-4** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik:	Heizapparate für Zentralheizungen, Kondensierende Stand-Geräte
Bezeichnung:	Stand-Brennwertheizkessel GSC 340, GSC 340 DUO
Typen:	GSC 340 280 GSC 340 350 GSC 340 430 GSC 340 500, GSC 340 570 GSC 340 650 GSC 340 DUO 560 GSC 340 DUO 700 GSC 340 DUO 860 GSC 340 DUO 1000, GSC 340 DUO 1140, GSC 340 DUO 1300
Zertifizierungsgrundlage:	ZG102 (01/25), EN 15502-1 (2021), EN 15502-2-1 (2022)
Kategorie:	I2H
Installationsart:	B23, C33, C53, C63, C93
Gültigkeit:	**31.08.2030**
Bestimmungen:	- Das Zertifikat gilt aufgrund der Vereinbarung SVGW/VKF vom 1.2.1999 gleichzeitig als **Anerkennungsausweis für den Brandschutz**. - Die Geräte können gemäss CE-Zertifikat Nr. CE-0063CU3937 mit einem Anteil von 20% Wasserstoff im Erdgas betrieben werden. - Weitere Bestimmungen siehe unter Auflagen im SVGW-Schreiben, Nr. 20-018-4 (07/25).

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 09.07.2025