

Lieferumfang dieses Pakets:

- Probebehälter mit Deckel
- Vorfrankierte Etikette mit Empfängeradresse Aquitest AG
- Formular zum Ausfüllen mit Etikette zur Kennzeichnung des Behälters
- Verpackung zur Rücksendung (gefalteter Karton)

Hinweise zur Heizwasser- Entnahme

Damit Aquitest AG für Sie eine optimale Analyse der Heizwasserprobe durchführen kann, sind bei der Entnahme des Wassers folgende Punkte zu beachten:

- Der Heizkreislauf muss in Betrieb sein: Die Umwälzpumpe ist eingeschaltet und das Heizwasser ist in Zirkulation.
- Die Entnahmestelle des Heizwassers muss im aktiven Kreislauf beim Entlüftungs- oder Entleerungshahnen stattfinden: Keine Entnahme beim Expansionsgefäss und auch nicht beim Einfüllhahnen.
- Ca. 2 Liter Wasser ablaufen lassen, bevor das Heizwasser für die Laborprüfung abgefüllt wird.
- Der Probebehälter muss komplett aufgefüllt sein: Für die Analyse ist die **volle Flasche** notwendig.

Bitte füllen Sie das Formular zur Heizwasseranalyse sorgfältig aus. Dies ermöglicht eine korrekte Interpretation der Analyse und wir können Ihnen das entsprechende Resultat zustellen.

Hinweis für Aqua Multi Test

Stellen Sie uns wie oben beschrieben die Heizwasserprobe zu. Nehmen Sie anschliessend mit uns Kontakt auf unter der Telefonnummer **044 760 38 80** oder per Email an **info@aquitest.ch** für die Vereinbarung eines Vorort-Termins.

Besten Dank, dass Sie diese Hinweise beachten. Ihre

Aquitest AG, alte Obfelderstrasse 50, 8910 Affoltern am Albis, Telefon: 044 760 38 80, Email: info@aquitest.ch

aquitest
testing water