BCG® 84 L

LIQUIDE ANTI FUITE POUR EAU POTABLE ET NON POTABLE



Liquide anti fuite pour eau potable et non potable
Perte d'eau en cas de corrosion de 0 à 10 litres par jour

BCG® 84 L

Le liquide anti fuite **BCG 84 L** élimine les pertes d'eau dans les conduites d'eau potable et non potable jusqu'à **10 litres par jour, en particulier en cas de corrosion sur les conduites de cuivre** ou de petits problèmes d'étanchéité sur les autres matériaux. Le **BCG 84 L** se cristallise lorsqu'il est au contact de l'air extérieur. Le point de fuite fait l'objet d'une fermeture mécanique. L'étanchéité assurée par le **BCG 84 L** est durable et résistante au vieillissement.

N° de brevet 4342861

Rapport de mélange :	Jerrycan
Pur ou en respectant un rapport de 1:1.	5,0 litres | 10,0 litres

IMPORTANT:
Les joints **BCG 84, BCG 84 S, BCG 84 L** peuvent être utilisés dans le secteur des denrées alimentaires (= eau potable).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Isoler et vider la canalisation défectueuse. Recueillir le contenu et le mesurer. Fermer le réseau à l´aide de vannes,raccords ou bouchons. Les mousseurs, cribles, filtres et compteurs d'eau doivent être démontés (mettre des raccords à la place). Soufflage à l'air comprimé de la conduite présentant des problèmes d'étanchéité. Fermer l'extrémité de la conduite pour que l'air sorte par l'emplacement défectueux et que ce dernier soit exempt d'eau. **Agiter vigoureusement le bidon de BCG 84 L**. Verser la quantité nécessaire de **BCG 84 pur ou en respectant un rapport de 1:1** à l'aide d'une pompe à pression (sans crépine) ou d'un récipient sous pression BCG G21J. Purger la canalisation.

Mettre la canalisation sous pression (5-7 bar). Le **BCG 84 L** doit s'échapper par l'emplacement présentant un problème d'étanchéité afin qu'une cristallisation puisse avoir lieu hors du tuyau. Le **BCG 84 L** nécessite un délai de contact d'au moins 2 jours (48 heures). En cas d'environnement très **humide**, le délai d'action doit être porté à 4 à 5 jours. Étant donné que dans le cas de tuyaux gainés de plastique aucun air ne peut parvenir à l'emplacement présentant des problèmes d'étanchéité, l'étanchéisation n'est que partielle. Une fois l'étanchéisation réalisée, vidanger le **BCG 84 L** et rincer soigneusement la canalisation. Remettre en service la canalisation. Le chauffe-eau doit être isolé avant la réalisation des travaux d'étanchéisation. Rincer soigneusement les outils de travail après utilisation.

IMPORTANT !
Éliminer immédiatement à l'eau claire le BCG 84 L se trouvant sur des objets (carreaux, lavabo, baignoires) afin d'éviter toute cristallisation qu'il serait ensuite impossible de faire disparaître.

Respecter les mesures de précaution qui s'appliquent à la manipulation de produits chimiques !

Conserver hors de portée des enfants !

Élimination : voir la fiche de sécurité .

Rapport de mélange : Pur ou en respectant un rapport de 1:1. Non soluble avec d'autres produits chimiques. Résistance thermique. Résistance à la pression.

Durée de stockage :
5 ans à compter de la date de fabrication, protéger du gel.

Nos indications sont le reflet des expériences actuelles. Sous réserve de modifications techniques.

BaCoGa® TECHNIK GMBH
Fabricant: BaCoGa Technik GmbH
Alsfelder Warte 30 | D-36323 Grebenau
Tel. +49 (0)6646/96050 | Fax +49 (0)6646/960555 | E-Mail: info@bacoga.com
www.bacoga.com