BCG® 84 L

SISTEMA DI TENUTA PER ACQUA POTABILE E PER SCOPI INDUSTRIALI



Sistema di tenuta per acqua potabile e per scopi industriali. Perdita di acqua in caso di corrosione perforante fino da 0 a 10 litri al giorno

BCG® 84 L

Il sigillante per liquidi **BCG 84 L** elimina le perdite di acqua all'interno di tubature di acqua potabile e per scopi industriali, fino a **10 litri al giorno, specialmente in caso di corrosione perforante nei tubi in rame** o piccoli difetti di tenuta in altri materiali. Il **BCG 84 L** si cristallizza a contatto con l'aria esterna. Si genera una chiusura meccanica nel punto che presenta la perdita. La tenuta che si crea con il **BCG 84 L** è perpetua, durevole nel tempo e resistente all'invecchiamento.
Brevetto N° 4342861

Rapporto di miscelazione:	Tanica
Puro oppure in rapporto 1:1	5,0 litri | 10,0 litri

IMPORTANTE:
I sigillanti del **BCG 84, BCG 84 S, BCG 84 L** possono essere impiegati nel settore alimentare (= acqua potabile).

MODALITÀ D'IMPIEGO :

Bloccare e svuotare la rete di condutture difettosa. Raccogliere e misurare il contenuto. Chiudere le valvole ad angolo e i rubinetti; smontare se necessario. Un blocco può avvenire anche mediante un tappo di pulizia (DIN 1988). I gasatori, i vagli, i filtri e i contatori dell'acqua devono essere smontati (montare pezzi di adattamento). Pulire soffiando con aria compressa la tubatura non a tenuta. Chiudere poi l'estremità della tubatura, in modo che l'aria fuoriesca dal punto difettoso e renda privo di acqua il punto che presenta la perdita. **Agitare bene e a fondo la tanica del BCG 84 L**. Riempire con la quantità necessaria di **BCG 84 L puro o in rapporto 1:1** con una pompa di erogazione (senza filtro di aspirazione) o con il serbatoio a pressione BCG G21J. Svuotare la rete di condutture.Pressurizzare la rete di condutture (5-7 bar). Il **BCG 84 L** deve fuoriuscire dai punti non a tenuta, in modo che possa cristallizzarsi all'esterno del tubo. Il **BCG 84 L** richiede un tempo di aderenza di almeno 2 giorni (48 ore). In caso di **ambiente molto umido**, il tempo di azione potrebbe allungarsi da 4 a 5 giorni. In caso di tubi rivestiti in plastica non può arrivare aria nel punto che presenta la perdita, in quel caso l'impermeabilizzazione risulta solo parziale. Dopo aver eseguito correttamente l'impermeabilizzazione, scaricare il **BCG 84 L** e risciaquare bene e a fondo la rete di condutture. Rimettere in funzione la rete di condutture. Il boiler dell'acqua calda deve essere bloccato prima delle operazioni di impermeabilizzazione/sigillazione. Risciaquare a fondo gli strumenti di lavoro dopo l'uso.

IMPORTANTE!
Rimuovere subito con acqua il BCG 84 L dagli oggetti (piastrelle, lavandini, vasche), in quanto potrebbe cristallizzarsi e risultare poi impossibile da rimuovere.

Occorre prendere le dovute misure precauzionali quando si trattano sostanze chimiche!

Non darlo in mano a un bambino!

Smaltimento:
vedere scheda tecnica di sicurezza.

Rapporto di miscelazione:
Puro oppure in rapporto 1:1. Non presenta solubilità nei confronti di altre sostanze chimiche. Resistente alla temperatura. Resistente alla pressione.

Conservazione:
5 anni dalla data di produzione; proteggere dal freddo.

I dati in nostro possesso sono conformi alle nostre esperienze attuali. Con riserva di modifiche tecniche.

BaCoGa TECHNIK GMBH
Fabbricante: BaCoGa Technik GmbH
Alsfelder Warte 30 | D-36323 Grebenau
Tel. +49 (0)6646/96050 | Fax +49 (0)6646/960555 | E-Mail: info@bacoga.com
www.bacoga.com