BCG® K 32

INHIBITEUR POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Inhibiteur pour chauffage central

BCG® K 32



BCG K 32 protège par la formation d'un film de protection spécialement les chauffages au sol en plastique mais aussi en acier, en aluminium et en cuivre contre la corrosion (diffusion d'oxygène).

Rapport de mélange :	Jerrycan
1:100	2,5 litres | 5,0 litres

Le composant dispersant dans **BCG K 32** empêche l'entartrage sur la paroi des tuyaux et offre ainsi la garantie de la formation d'un film de protection optimal contre la corrosion.
Protège contre l'entartrage.
BCG K 32 inhibiteur débarrasse les organes de réglage ainsi que les tuyauteries des substances en suspension. Protège les installations de chauffage neuves et déjà en service.
BCG K 32 maintient le tartre en solution.

REMARQUE !
L'installation de chauffage doit être sans additifs comme des étanchéifiants et autres inhibiteurs. L'installation inhibée doit être contrôlée tous les ans. Si l'utilisation est correcte, il n'y a pas de dommages sur les pompes et les vannes de réglage.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Rincer soigneusement les installations fortement encrassées et nettoyer si nécessaire avec **BCG HR**. Déterminer le contenu en vidant l'installation de chauffage via une vanne de vidange. Remplir de nouveau jusqu'à la moitié avec de l'eau. Puis ajouter la quantité nécessaire de **BCG K 32** avec la pompe de remplissage (BCG G 20 ou BCG G 21 J) dans l'installation. Puis remplir l'installation avec de l'eau et purger.
BCG K 32 est compatible avec tous les produits antigel usuels dans le commerce.

IMPORTANT !
Le degré d'efficacité de **BCG K 32** Inhibitor doit être contrôlé après le mélange avec le test BCG.
La teneur en molybdate doit s'élever à 250 à 400 mg/l Mo. Comme le **BCG K 32** dissout les entartrages déjà existants, il faut rincer encore une fois soigneusement après 1 à 3 mois à un transfert de chaleur réduit. Pour toutes les grandes installations, il faut monter un pot anti boues et un filtre magnétique. Remplir encore une fois l'installation avec **BCG K 32** et contrôler la concentration.

Les mesures de prudence usuelles lors de la manipulation de produits chimiques doivent être respectées !

Tenir hors de portée des enfants !

Élimination :
Voir la fiche de sécurité

Rapport de mélange :
1 litre de BCG K 32 Inhibitor pour **100 litres** d'eau de chauffage.

Stockabilité :
5 ans à partir de la date de fabrication, à protéger du gel.

CALCUL DE LA TENEUR EN EAU :
Le volume d'eau contenu dans l'installation de chauffage peut être déterminé approximativement de la façon suivante. **Toutes les données sont des valeurs indicatives !**

Nos indications sont le reflet des expériences actuelles. Sous réserve de modifications techniques.

BaCoGa TECHNIK GMBH
Fabricant: BaCoGa Technik GmbH
Alsfelder Warte 30 | D-36323 Grebenau
Tel. +49 (0)6646/96050 | Fax +49 (0)6646/960555 | E-Mail: info@bacoga.com
www.bacoga.com