Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 32153

Titulaire
Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
Schweiz

Fabricant
mfh systems GmbH
49191 Belm
Germany

Groupe	122 - Plaques et nattes d'isolation thermique
Produit	METALPLAST COMPACT-PLUS 30 / STRAMAX R22
Description	Plaques d'isolation thermique en polystyrène expansé (EPS), PS=30.6-39.6kg/m3, E=13-32mm
Utilisation	RF3 (cr)
Documentation	MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '2302/249/21' (26.10.2021), Rapport de classification 'K-2302/249/21-MPA BS' (26.10.2021); Hersteller: Déclaration des performances 'IDEAL TOP 15' (01.07.2016), Déclaration des performances 'IDEAL EPS 30' (01.02.2016)
Conditions d'essai	EN ISO 11925-2
Appréciation	Classification E

Durée de validité	31.12.2027
Date d'édition	21.12.2022
Remplace l'attestation du	29.06.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler